

凯里北控清源水务有限公司水质常规统计报表
(2024 年 6 月)

序号	水厂及 水样名称	浑浊度 (NTU)	消毒剂 余量 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	菌落总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (MPN/100ml)	合格率 (%)
1	龙井水厂出厂水	0.18	0.61 (游离氯)	0.05	2.60	未检出	100
2	炉山水厂出厂水	0.23	0.24 (二氧化氯)	0.59	2.94	未检出	100
3	万潮水厂出厂水	0.67	0.66 (游离氯)	0.58	3.63	未检出	100
4	金泉湖水厂出厂水	0.46	0.34 (二氧化氯)	0.36	5.00	未检出	100
5	开怀龙井水厂	0.15	0.73 (游离氯)	0.25	4.33	未检出	100
6	城区管网水	0.39	0.19 (二氧化氯) 0.28 (游离氯)	0.07	4.80	未检出	100
水质综合合格率 (%)		100					
备 注		依据标准：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023、《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。					

填报部门：贵州精城环境监测有限责任公司

审核：张以通

2024 年 7 月 3 日

